



Probenahmestellen

## Wasserproben-Auswertung

### 220 06 Ferenbalm, Schulhaus, Lavabo WC Herren

Aufgabe		Objekt	
Status	Abgeschlossen	ID	PNS/27
Datum	17.04.2026 11:44	Bezeichnung	220 06 Ferenbalm, Schulhaus, Lavabo WC Herren
Name	Dominic Tüscher	Adresse	Kirchgasse 6, 3206 Ferenbalm, Bern, CH
Aufgabentitel	-	Objektgruppe	Zone Grossholz
Arbeitsauftrag	<a href="#">AA6503</a> 15.04.2026 Dominic Tüscher	Instandhaltungsgruppe	Trinkwasser Selbstkontrolle Gruppe 4, Zone Grossholz
		Sektor	
		Kantonale Bezeichnung	121 06 Ferenbalm, Schulhaus Ferenbalm, Kirchgasse 6

Probenauswertung	
Probeingang (Datum)	14.04.2026
Aerobe mesophile Keime (KBE/1ml)	3
E. Coli (n.n /100 ml)	n.n
Enterokokken (n.n /100 ml)	n.n
Ergebnis	Die Probe entspricht den gesetzlichen Anforderungen.
Legende:	n.n = Nicht Nachweisbar
Höchstwerte gemäss TBDV	im Verteilnetz max. 300 KBE/ml

Inventsys	
System-ID (Ereignis)	<a href="#">7055</a>
	
Erstellt am	17.04.2026
Erstellt von	Dominic Tüscher
Zuletzt aktualisiert	17.04.2026
Report erstellt	24.04.2026

Probenahmestellen



## Wasserproben-Auswertung

### 220 20 Gurbrü, Stufenpumpwerk Brudersmatt

Aufgabe	
Status	Abgeschlossen
Datum	17.04.2026 08:11
Name	Dominic Tüscher
Aufgabentitel	-
Arbeitsauftrag	<a href="#">AA6502</a> 15.04.2026 Dominic Tüscher

Objekt	
ID	PNS/29
Bezeichnung	220 20 Gurbrü, Stufenpumpwerk Brudersmatt
Adresse	Bruedersmatt 39d, 3208 Gurbrü, Bern, CH
Objektgruppe	Zone Grossholz
Instandhaltungsgruppe	Trinkwasser Selbstkontrolle Gruppe 4, Zone Grossholz
Sektor	
Kantonale Bezeichnung	Keine Offizielle Kanonale Nummer

Probenauswertung	
Probeingang (Datum)	14.04.2026
Aerobe mesophile Keime (KBE/1ml)	<1
E. Coli (n.n /100 ml)	n.n
Enterokokken (n.n /100 ml)	n.n
Ergebnis	Die Probe entspricht den gesetzlichen Anforderungen.
Legende:	n.n = Nicht Nachweisbar
Höchstwerte gemäss TBDV	im Verteilnetz max. 300 KBE/ml

Inventsys	
System-ID (Ereignis)	<a href="#">7054</a>
	
Erstellt am	17.04.2026
Erstellt von	Dominic Tüscher
Zuletzt aktualisiert	17.04.2026
Report erstellt	24.04.2026